



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE

Włodawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.

22-200 Włodawa, Al.J.Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa>

ONS-HK.903.1.16.17.2023

**Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Urszulinie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 17
22-234 Urszulin**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 537) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 4, ust. 7, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 104 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się z po zapoznaniu się ze raportami z badań z dnia 29.08.2023 r. z badań próbek wody pobranej w ramach interwencji w dniu 28.08.2023r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach: Jamniki, Łomnica, Wola Wereszczyńska, Zawadówka, Babsk, Nowe Załucze, Stare Załucze, Grabniak, Sumin, Dębowiec i Kozubata, gm. Urszulin i nakazuje:

1. niezwłocznie poinformować konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi,
2. prowadzić stałą dezynfekcję wody, w przypadku dezynfekcji chlorem lub jego związkami, w punkcie czerpalnym u konsumenta nie przekraczania dopuszczalnego poziomu chloru wolnego 0,3 mg/l
3. podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć wodociągowa do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym,
4. przedłożyć harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich wykonania mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotowy wodociąg do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z Raportem z badań próbek wody nr WD/0425/23/N z dnia 29.08.2023 r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gmina Urszulin zarządzanego przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin wykazały, że jej jakość uległa pogorszeniu i pod względem bakteriologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., po. 2294).

Badania wody obejmowały zakres parametrów mikrobiologicznych: liczbę bakterii grupy coli.

Przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów mikrobiologicznych wystąpiło w próbce wody pobranej w ramach interwencji w punkcie kontrolnym - Wola Wereszczyńska - hydrofornia w ilości 4 jtk/100 ml liczby bakterii grupy coli (przy normie 0 jtk/100ml).

Zgodnie z załącznikiem 2 części C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., po. 2294) w przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie stwierdza, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zapewnionym odpowiednim czasie kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym, wprowadzana do sieci wodociągowej, może być warunkowo używana do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym należało orzec jak w osnowie decyzji. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna przed upływem ww. terminu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włodawie

mgr inż. Mariusz Januszko

Otrzymują do wykonania:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Urszulin,
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie,
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie,